МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 сентября 2009 г. N 369-р ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА "УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННОГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ М-29 "КАВКАЗ" - ИЗ КРАСНОДАРА (ОТ ПАВЛОВСКОЙ) ЧЕРЕЗ ГРОЗНЫЙ, МАХАЧКАЛУ ДО ГРАНИЦЫ С АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ (НА БАКУ) НА УЧАСТКАХ КМ 625+000 - КМ 627+963 С. ХАМБИ-ИРЗИ, КМ 668+385 - КМ 670+550 С. МЕСКЕР-ЮРТ, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА"

1. Утвердить представленный федеральным государственным учреждением "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства" рабочий проект "Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участках км 625+000 - км 627+963 с. Хамби-Ирзи, км 668+385 - км 670+550 с. Мескер-Юрт, Чеченская Республика", разработанную ООО "ПГС-85" и рассмотренную Ростовским филиалом ФГУ "Главгосэкспертиза России" (положительное заключение от 14.04.2009 N 0041-09/РГЭ-0077/01), со следующими показателями:

```
освещенность участков дороги/яркость, лк/кд
10/06
общая протяженность освещаемых участков, км
5,128
в том числе:
по с. Хамби-Ирзи, км
2,963
по с. Мескер-Юрт, км
2,165
протяженность ВЛ 10 кВ, км
0,015
протяженность ВЛИ 0,4 кВ освещения, км
5,15
в том числе:
по с. Хамби-Ирзи, км
2,98
по с. Мескер-Юрт, км
2,17
```

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

```
2
количество КТП 40/10/0,4 кВ, шт.
количество световых точек, шт.
167
                                                                     74
по с. Хамби-Ирзи, шт.
                                                                     93
по с. Мескер-Юрт, шт.
расчетная мощность установок электроосвещения, кВт
44,25
в том числе:
по с. Хамби-Ирзи, кВт
18,5
по с. Мескер-Юрт, кВт
23,25
категория надежности электроснабжения
продолжительность строительства, мес.
2,0
стоимость строительства по результатам рассмотрения
составляет:
в базисных ценах 2001 года, тыс. рублей
1095,21
в том числе:
СМР, тыс. рублей
768,30
оборудование, тыс. рублей
84,05
прочие затраты, тыс. рублей
242,86
в текущих ценах І квартала 2009 года, тыс. рублей
6559,01
(с учетом НДС 18%), тыс. рублей
981,93
в том числе:
СМР, тыс. рублей
5285,44
оборудование, тыс. рублей
304,48
прочие затраты, тыс. рублей
969,09.
```

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании

ДревГрад смотревших на сайте <u>канадские дома.</u>

2. Федеральному государственному учреждению "Управление ордена Знак Почета Северо- Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства" (Г.К. Макиев) по результатам оргов представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.	
	Заместитель руководителя
	С.Е.ПОЛЕЩУК