

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО
ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 апреля 1978 г. N 61
ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ САНИТАРНЫХ НОРМ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

Государственный комитет Совета Министров СССР по делам **строительства** постановляет:

признавшего утратившим силу "Санитарные нормы **проектирования** промышленных предприятий. СН 245-71", утв. Постановлением Госстроя СССР от 05.11.1971 N 179.

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1978 г. изменения и дополнения Санитарных норм *проектирования* промышленных предприятий (СН 245-71), утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 5 ноября 1971 г. N 179, согласно Приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 июля 1978 г.:

Постановление Госстроя СССР от 16 января 1974 г. N 7 "Об изменении и дополнении Санитарных норм проектирования промышленных предприятий";

пункты 2 и 3 дополнений Санитарных норм проектирования промышленных предприятий, утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 30 мая 1975 г. N 88.

Заместитель Председателя

Госстроя СССР

М.ЧЕНТЕМИРОВ

Приложение

к Постановлению Госстроя СССР

от 20 апреля 1978 г. N 61

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ САНИТАРНЫХ НОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (СН 245-71), УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГОССТРОЯ СССР ОТ 5 НОЯБРЯ 1971 Г. N 179**

1. Пункт 10.1 изложить в следующей редакции:

"10.1. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций (ПДК), указанных в табл. 4 и 5 ГОСТ 12.1.005-76".

2. Таблицы 4 и 4а, а также пункты 10.2 и 10.5 признать утратившими силу.

3. Первый абзац пункта 11.1 изложить в следующей редакции:

"11.1. Оптимальные или допустимые величины температур, относительной влажности и скорости движения воздуха устанавливаются для рабочей зоны производственных помещений с учетом избытков явного тепла, тяжести выполняемой работы и сезонов года. Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1 - 3 ГОСТ 12.1.005-76".

4. Первый абзац пункта 11.2 и таблицу 5, пункты 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.9, первый абзац пункта 11.11, пункты 11.13 и 11.16 признать утратившими силу.

5. Пункт 11.12 изложить в следующей редакции:

"11.12. Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне, предусмотренные в табл. 2 и 3 ГОСТ 12.1.005-76, должны соблюдаться при параметрах наружного воздуха в соответствии с указаниями главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха".

6. Дополнить подраздел "Шум" пунктом 13.3 в следующей редакции:

"13.3. Защиту от шума следует предусматривать при проектировании в соответствии с главой СНиП защита от шума".